

保山市水务局文件

保水〔2019〕139号

保山市水务局关于保山市四届人大四次会议 第 JY050004040032 号建议答复的函

黄有权代表：

您提出的关于支持昌宁县集镇供水项目建设的建议（第 JY050004040032 号），已交我们研究办理，现答复如下：

一、案由

昌宁县翁堵镇、珠街乡、更戛乡和耆街乡 4 个乡（镇）尚未启动集镇供水项目，严重制约城乡经济发展和群众生活水平质量的提高。建议将四个乡（镇）集镇供水项目予以立项实施并给予资金支持。

二、答复

保山市水务局非常重视昌宁县农村集镇供水问题。接到建议后，及时组织相关科室至昌宁县进行调查研究。

（一）四个乡镇供水现状。

更戛乡集镇供水工程始建于1996年，2018年利用农村饮水安全专项资金进行了提升改造，安装处理能力750m³/d的一体化净水设备1台，新建100m³水池1座，架设管道9.25km，投资362.03万元。现状供水规模达750m³/d，覆盖更戛集镇及周边10个村民小组，供水人口4200人，已满足区域水量、水质要求。

耇街乡集镇供水工程始建于2011年，2018年利用浦发基金进行了提升改造，新建处理能力1200m³/d水厂1座、新建50m³水池1座，架设管道13.41km，投资543.17万元。现状供水规模达1200m³/d，覆盖耇街集镇及周边6个村民小组，供水人口6080人，已满足区域水量、水质要求。

翁堵镇集镇供水工程始建于1998年，2018年整合农村饮水安全专项资金及国开行贷款进行了提升改造，安装处理能力400m³/d的一体化净水设备1台，新建500m³水池1座，架设管道13.76km，投资123.11万元。现状供水规模400m³/d，覆盖翁堵集镇及周边8个村民小组和1个安置点。供水人口3980人，已满足区域水量、水质要求。

珠街乡集镇供水工程始建于2010年，2018年整合农村饮水

安全专项资金及浦发基金进行了提升改造，安装处理能力400m³/d的一体化净水设备1台，新建500m³水池1座、100m³水池1座、50m³水池1座、20m³水池1座，架设管道24.58km，投资197.87万元。现状供水规模400m³/d，覆盖珠街集镇及周边7个村民小组，供水人口3200人，已满足区域水量、水质要求。

（二）答复意见。我局认为昌宁县更戛乡、耆街乡、翁堵镇、珠街乡4个乡镇集镇供水工程已于2018年利用农村饮水安全专项资金或国开、浦发扶贫开发资金进行了巩固提升建设，现状已满足区域实际供水需求，经征询市财政局、昌宁县人民政府意见后，“十三五”期间不再对其进行提升改造。

三、建议

调研中发现这些工程的管理亟待加强，建议相关乡（镇）人民政府建立健全工程运行管理机制，落实管护主体及管护责任人，明确合理的水费制度和费用收缴方式，确保工程长久运行。

感谢您对我市水利工作的关心和支持！



联系人：赵建文，联系电话：2120064

抄送：市人大常委会选联工委，市人民政府办公室（议案科）。

保山市水务局

2019年7月4日印发
